

Feuerwehr Dettingen / Erms



Besondere Einsätze 2012

Nachfolgend finden Sie exemplarisch einige der 76 abgearbeiteten Einsätze der Feuerwehr Dettingen / Erms aus dem Jahr 2012:

17.01.2012, 12.30 Uhr – Brandmeldeanlage, techn. Hilfeleistung

Die Feuerwehr wurde durch eine Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs alarmiert. Durch einen LKW wurde ein Rohr der Sprinkleranlage - abgerissen und der Hof mit Schaum geflutet. Der Schaum wurde mit Wasser verdünnt und in die Kanalisation abgeleitet.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, DLK 18-12, LF 16

18.02.2012, 11:09 Uhr – Hilfeleistung, Bergung

Die Feuerwehr wurde zur Bergung einer Leiche aus der Erms angefordert. Bei winterlichen Temperaturen wurde die Leiche mit entsprechender Kleidung und Schleifkorbtrage aus der Erms geborgen.

Im Einsatz: KdoW, GW-T

01.03.2012, 09:33 Uhr – Kaminbrand

Die Feuerwehr wurde zu einem Kaminbrand alarmiert. Dieser wurde mittels Feuerlöscher abgelöscht und der Kamin wieder frei gemacht.

Im Einsatz:

KdoW, LF 16/12, DLK 18-12



09.03.2012, 15:44 Uhr – Flächenbrand



Im Gewann Saulbach kam es aufgrund der trockenen Wetterlage zu einem größeren Flächenbrand. Für diese Jahreszeit durchaus ungewöhnlich.

Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, LF 16

17.03.2012, 18:37 Uhr – Flächenbrand

Wieder kam es einem Flächenbrand, dieses Mal im Bereich des Gfällwegs. In der Dämmerung war das Feuer bereits von weitem zu erkennen.

Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, LF 16



26.03.2012, 8:57 Uhr – Verkehrsunfall



Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand alarmiert.

Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, war jedoch nicht mehr im Fahrzeug eingeklemmt

Im Einsatz: Kdow,

LF 16/12, LF 16

05.04.2012, 8:19 Uhr – Gefahrstoff / Umweltschutz



Die Feuerwehr wurde zu einem Gefahrstoffeinsatz in das Bürgerhaus am Anger gerufen. Dort konnte ein stark stechend riechender Geruch wahrgenommen werden. An einer Vervielfältigungsmaschine hatte sich eine Schlauchverbindung an einem Salmiakkanister gelöst.

Der Behälter wurde durch die Feuerwehr verschlossen und das Gebäude gelüftet.

Im Einsatz: Kdow, LF 16/12, GW-S

14.05.2012, 3:25 Uhr – Überlandhilfe bei Großbrand

In Metzingen kam es zu einem Brand in einer Tiefgarage, von wo aus sich der Brand über alle Geschosse ausbreitete. Durch die Feuerwehr wurden 11 Personen gerettet wobei 2 Personen trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstorben sind.

Die Feuerwehr Dettingen wurde mit dem Löschzug zur Überlandhilfe nach Metzingen alarmiert. Der Löschzug der Feuerwehr Dettingen wurde zunächst zur Bereitstellung angefordert, aber in der Folge der Brandausbreitung mit der Drehleiter und zahlreichen Atemschutztrupps auch noch eingesetzt.



Im Einsatz:

KdoW, LF 16, DLK 18-12, LF 16, MTW

25.07.2012, 1:44 Uhr – Überlandhilfe bei Großbrand

Erneut wurde die Feuerwehr Dettingen zur Überlandhilfe mit der Drehleiter alarmiert. In Grabenstetten war es zu einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb gekommen. Zur Ablösung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger kam auch noch das LF 16/12 zum Einsatz.



Im Einsatz: KdoW, LF 16, DLK 18-12, MTW



27.10.2012, 15:20 Uhr – Technische Hilfeleistung

Schnee im „Oktober“

Aufgrund der Schneelast sind auf der Zufahrt zum Waldheim Bäume auf die Telefonleitung gestürzt.

Im Einsatz: KdoW, LF16/12

31.12.2012, 17:17 Uhr – Kleinbrand



Zum Jahresabschluss kam es durch Silvesterböller zu einem Brand einer Hecke.

Im Einsatz: Kdow, LF 16/12